



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «15» ноября 2021 г.
учётный № проверки 67210061000201351251



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление МЧС России по Смоленской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Вяземского, Темкинского и Угранского районов

(наименование органа государственного пожарного надзора)

215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 75/6**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 с углубленным изучением отдельных предметов имени Ю.Н. Янова г. Вязьма района Смоленской области (далее – МБОУ СОШ № 1 г. Вязьма Смоленской области)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от «15» ноября 2021 года № 75, в период с 15 ч. 00 мин. «19» ноября 2021г. по 17 ч. 00 мин. «19» ноября 2021
проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор МБОУ СОШ № 1 г. Вязьма Смоленской области Якушева Наталья Мирославна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров и лестничных клеток, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении (на объектах защиты запрещается: снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации)	01.12.2022	
2.	при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.12.2022	

	ции и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КМСПВ			
--	--	--	--	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ СОШ № 1

г. Вязьма Смоленской области

Н.М. Якушева

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))




(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского
Темкинского и Угранского районов УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Смоленской
области

майор внутренней службы

Кузьмич Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)