

Профилактическое мероприятие № 67240061000216342758 от 06.12.2024

Статус Завершено

мероприятия:
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
лицо: ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С
УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ Ю.Н.ЯНОВА Г.ВЯЗЬМЫ
СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 21.11.2024
Сертификат: 20 78 90 42 90 80 26 57 53 14 17 19 07 49 29 31
85 48 20 1
Выдан: Казначейство России
Владелец: Коняхин Александр Артурович, \ "ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ" \
Действителен: с 09.08.2024 по 02.11.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 06.12.2024 **Дата окончания:** 06.12.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 215116, обл. Смоленская, р-н Вяземский, г. Вязьма, ул. Ленина, д 9

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа
Дополнительно: План мероприятий Главного управления МЧС России по Смоленской области по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области пожарной безопасности при осуществлении федерального государственного пожарного надзора органами государственного пожарного надзора на 2024 год

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Профилактическое мероприятие № 67240061000216342758 от 06.12.2024

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ Ю.Н.ЯНОВА Г.ВЯЗЬМЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6722012060

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026700852265

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 67, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВЯЗЕМСКИЙ, ВЯЗЕМСКОЕ,

Адрес места нахождения: 215110, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВЯЗЕМСКИЙ, Г. ВЯЗЬМА, УЛ. ЛЕНИНА, Д. Д.9,

ОКВЭД:

1. 85.14 Образование среднее общее

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 215116, обл. Смоленская, р-н Вяземский, г. Вязьма, ул. Ленина, д 9
Тип объекта: Производственные объекты
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Категория риска: значительный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Коняхин Александр Артурович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 21 Правил
Содержание требования: Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
Содержание требования: В помещении ветки новогодней елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за

Профилактическое мероприятие № 67240061000216342758 от 06.12.2024

исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2).

Содержание требования: Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и более обеспечивает осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

Содержание требования: Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.

Содержание требования: В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей (50 человек и более) проводятся только в светлое время суток.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

Содержание требования: Новогодняя елка не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения.

Содержание требования: На мероприятиях с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании.

Содержание требования: В помещениях для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (с участием 50 человек и более) без электрического освещения должно быть обеспечено естественное освещение.

Содержание требования: В помещении ветки новогодней елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от приборов систем отопления и кондиционирования.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 21.11.2024

Примечания: уведомлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 21.11.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие № 67240061000216342758 от 06.12.2024

Результат профилактического мероприятия: В ходе проведения профилактического визита контролируемому лицу разъяснены требования пожарной безопасности, содержащиеся в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилах противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479), и других нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе к обслуживанию и содержанию в исправном состоянии систем автоматической противопожарной защиты, наличию и исправности первичных средств пожаротушения, состоянию путей эвакуации и эвакуационных выходов, размещению наглядной агитации по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности и умению действовать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, проведению обучения мерам пожарной безопасности. Контролируемому лицу доведена информация о порядке и критериях отнесения объектов защиты к определенной категории риска, содержащаяся в Приложении к Положению о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290, а также информация о видах и периодичности контрольных (надзорных) мероприятий. Доведена информация о деятельности и государственных услугах, оказываемых МЧС России физическим и юридическим лицам, которая доступна на сайте Главного управления МЧС России по Смоленской области: <https://67.mchs.gov.ru>, раздел профилактическая работа и надзорная деятельность: <https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/profilakticheskaya-rabota-i-nadzornaya-deyatelnost>. Указано на размещение формы проверочных листов: <https://mchs.gov.ru/dokumenty/2807>. Контролируемое лицо проинформировано о порядке получения государственной услуги «Регистрация деклараций пожарной безопасности», а именно праве предоставления декларации пожарной безопасности лично или почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо в виде электронного документа через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (портал Госуслуги) (<https://mchs.gov.ru/deyatelnost/uslugi>). По итогам проведения профилактического визита даны соответствующие рекомендации по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности.